

w Warszawie

ODDZIAŁ SZKŁA W KRAKOWIE

ZAKŁAD TECHNOLOGII SZKŁA

AKREDYTOWANY PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

30-702 Kraków ul. Lipowa 3

Telefony Zakładu (0-12) 257-12-00, Centrala (0-12) 423-67-77, Sekretariat (0-12) 423-55-04, Fax (0-12) 423-58-36

<http://www.isic.krakow.pl> e-mail: info@isic.krakow.pl

Konto bankowe BPH S.A./Kraków 59 1060 0076 0000 3210 0014 9183

na podstawie porozumienia z:

Instytutem Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie

Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

NR 1466/ISCMOIB/09

Przedłużenie Świadectwa Kwalifikacyjnego nr 12391/ISCMOIB/07

SZYBA OCHRONNA - Klasy P4A

Producent: PILKINGTON POLSKA Sp. z o. o.
27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24

Zlecniodawca: PILKINGTON POLSKA Sp. z o. o.
27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24

Typ i opis szyby: Szyba ochronna Pilkington Optilam™ 7,5 o budowie opisanej w Raporcie z Badania Nr 174.W.09.B

Zakres badań: Badania obejmowały określenie klasy szyb ochronnych wg PN-EN 356: „Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak, lipiec 2000”.

Orzeczenie: W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że szyby ochronne Pilkington Optilam™ 7,5 wyprodukowane przez PILKINGTON POLSKA Sp. z o. o. spełniają wymagania dla klasy P4A szyb ochronnych. (Raport z Badania Nr 174.W.09.B, z dnia 21.12.2009 r., p.3 Tab.1)

Uwaga: Wprowadzenie zmian konstrukcyjnych powoduje unieważnienie niniejszego Świadectwa. Instytut zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli wyrobów na koszt producenta.

Odpowiedzialny za badanie:
p.o. Z-ca KIEROWNIKA
Zakładu Technologii Szkła


mgr Ada Ptak

Kraków dnia 21.12.2009 r.

DYREKTOR
Oddziału Szkła w Krakowie


dr inż. Paweł Pichniarczyk

Niniejsze świadectwo kwalifikacyjne ważne jest do 21.12.2011 r.

Uwaga: Świadectwo może być reprodukowane wyłącznie przez Zlecniodawcę bez komentarzy, skrótów i zmian.